

Technický návrh

„Regulace paty otopného systému, bytový objekt, Rolavská 1219-1220, Nejdek“

V září 2014 byla v bytovém objektu provedena montáž ekvitermní regulace vstupní paty CZT otopného systému – vytápění objektu.

Uvedenou montáží nebylo nijak dotčeno zařízení měření spotřeby tepla a regulace objektu dodaného resp. ve správě firmy AYIN, s.r.o.

K uvedené akci uvádíme, že montáží uvedené regulace byly odstraněny nadprůtoky topné vody v soustavě objektu, které před provedenou úpravou pracovalo s provozními hodnotami :

- jmenovitý průtok otopné soustavy = 6.600 l/hod
- rozdíl teplot (dt) = 8 – 11 °C

Po provedení zaregulování otopného systému, a to nejen na patě objektu ale i na samotných TRV v objektu dojde (i vzhledem ke stávajícímu zateplení objektu) k výraznému navýšení hodnoty (dt), a to v předpokládané hodnotě na cca 20-25 °C tj. ke snížení průtoku topné vody na cca 40 % původní hodnoty.

Tímto vás žádáme o překontrolování správného technického návrhu a funkce měřiče tepla, zejména kontrole jeho funkčního rozsahu průtoků a teplot.

Nově předpokládané provozní hodnoty :

- přívodní teplota topné vody do objektu cca + 80°C
- jmenovitý teplotní provozní spád cca +65/50°C
- předpokládaný průtok media (80/50°C) cca 2.800 ltr/hod

V Nejdku dne 9. 10. 2014

TOPMONT - KV s.r.o.
Jiráskova 1279, 362 22 Nejdek
Provozovna: Lipová 1388, 362 22 Nejdek
IČ: 018 93 017, DIČ: CZ01893017

Antonín Pšenička

za SVJ :

SVJ, Rolavská 1219-1220, 362 21 Nejdek

**SPOLČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK DOMU č.p. 1219-1220**
Rolavská 1220
362 21 NEJDEK
IČ 26 34 27 74

na vědomí :

AYIN, s.r.o.

AYIN, s.r.o.
Tepelská 867/3a, Mariánské Lázně
PSČ 353 01, provozovna NEJDEK
Náměstí Karla IV, 1293, 362 21
IČ: 263 49 825 - DIČ: CZ26349825